

Übersicht

Regeln für Betriebe zum Thema Brandschutz

I. Häufigste Brandursachen

1. Menschliches Fehlverhalten im Betrieb
Beispiel: Mangelnde Aufsichtspflicht durch die zuständigen Mitarbeiter im Betrieb
Missachtung von Verboten → Ahndung von Missachtung von Verboten
Beispiel: Rauchverbot nicht eingehalten; Sicherheitsabstände bei der Lagerung nicht eingehalten
2. Natürliche Brandursachen
Beispiel: Blitzeinschlag durch Gewitter
3. Selbstentzündung
Beispiel: Entstehung eines Feuers im Zusammenspiel mit der Umgebungsluft
4. Technische Brandursachen
Beispiel: Technische Defekte eines Geräts, mangelnde Wartung der Geräte infolge dessen ein Kurzschluss entsteht und auf die Umgebung überschlägt.
5. Brandstiftung
Beispiel: Einfluss auf ein Feuer von außen durch einen Dritten.
6. Gefahrerhöhende Anlagen
Beispiel: Entsprechende Kennzeichnung dieser Anlagen
7. Missachtung betrieblicher Brandsicherheitsregeln
Beispiel: Brandschutzkonzept liegt nicht vor

II. Maßnahmen Bränden entgegenzuwirken (Vorbeugender Brandschutz)

8. Abstandsregelungen einhalten
Beispiel: Sachgemäße Lagerung von Gefahrngut – d.h. nicht in der Nähe leicht entzündlicher Stoffe.
9. Prüfung von Anlagen
Beispiel: Regelmäßige Überprüfung/Kontrolle von Anlagen
10. Aufstellen einer Brandschutzordnung
Beispiel: Feststellen wer für welchen Bereich zuständig ist.
11. Aufstellen eines Brandschutzplans und Gefahrabwehrplänen
Beispiel: Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen, Einbindung der Feuerwehr bei der Erstellung von Gefahrabwehrplänen
12. Benennung eines Brandschutzbeauftragten
Beispiel: Sicherstellen, dass der Brandschutzbeauftragte auch entsprechend geschult ist und den Posten ausüben kann.

III. Maßnahmen zur Brandfolgenminderung

13. Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr verbessern
Beispiel: Zwischenzeitliche Feuerwehrrübungen durchführen → alle 2 Jahre
14. Überwachung des Betriebsgeländes
Beispiel: Regelmäßige Überprüfung bzw. Beobachtung des Betriebsgeländes durch Hausmeister
15. Schulung der Mitarbeiter → Benennung von Ersthelfern
Beispiel: Regelmäßige Information/Aufklärung der Mitarbeiter um typische Gefahrenquellen im Betrieb aufzuzeigen, Frage klären, was im Brandfall zu tun ist.
16. Sprinkleranlage
Beispiel: Beachtung der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes, Beachtung von Auflagen, Nachrüstung in den Betrieben gegen Gefahren vorzugehen und diese im Blick zu haben.
17. Feuerlöscher entsprechend der geltenden Regelungen anbringen →
Beispiel: Überwachung von Rettungswegen
18. Gefahren der Brandausbreitung
Beispiel: Im Brandfall greift das Feuer auf umliegende Gegenstände oder Materialien über, da diese nicht vorschriftsmäßig gesichert sind.
19. Fehlende Prüfung von Lagerstätten
Beispiel: Lagerstätten sind nicht hinreichend gesichert, da die mangelnde Wartung und Überprüfung von diesen Lagerstätten ausgeblieben ist.

Stand: Februar 2015

Herausgeber:

Deutscher Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)
Dorotheenstraße 54
10117 Berlin
Tel.: 030-22 32 04 90
Fax: 030 - 22 32 04 89
Mail: info@saengeindustrie.de
Web.: www.saegeindustrie.de